

Ofício nº 42/2024

Patrocínio (MG), 16 de setembro de 2024.

A Senhora
Marisa Jacinta de Oliveira
Ouvidora Substituta
Câmara Municipal de Patrocínio

Assunto: Resposta ao Ofício nº 230/2024.

Prezada Marisa,

Venho por meio deste, em resposta ao Ofício supracitado, esclarecer que o fato alegado sobre o mau cheiro vindo da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE é algo sem solução, tendo em vista que, o odor de gases é comum na etapa de tratamento de efluentes nos reatores, não havendo como eliminá-los. A medida para mitigar os odores é a cortina verde de eucalipto, existente no local. Vale ressaltar que a ETE foi inaugurada no ano de 2005, portanto, o loteamento em questão foi realizado posteriormente à existência da ETE, sendo assim, os moradores já sabiam da possibilidade de conviverem com tais odores.

Atenciosamente,



Ronaldo Correa de Lima
Superintendente